

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Low-Voltage Fuse-Switch-Disconnecter

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Mersen France SB SAS
15 Rue Jacques de Vaucanson,
69720 Saint Bonnet de Mure, France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Mersen France SB SAS
15 Rue Jacques de Vaucanson,
69720 Saint Bonnet de Mure, France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Mersen CZ s.r.o.
Pardubická 437,
53304 Sezemice, Czech Republic

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ue = AC 400 V - AC 690 V; 50-60 Hz; Ie = 630 A; 3-pole+N
AC-23B: 400 V / 630 A; AC-22B: 500 V / 630 A; AC-21B: 690 V / 630 A
For use with fuse-links NH3 / gG up to 630 A with max. power-loss of 48 W.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

MERSEN

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

--

Model / Type Ref.
Ref. de type

MULTIVERT 630

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

Also found to be in conformity with IEC 60947-1(ed.5);am1;am2
used in conjunction with IEC 60947-3(ed.3);am1;am2.

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60947-1(ed.5);am1
IEC 60947-3(ed.3);am1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

2.03.03064.1.0/MULTIVERT 630/3-pole+N/CB

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification