

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000325

Mersen France SB SAS (生产者) 及 美尔森电气保护系统(上海)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Mersen France SB SAS (生产者) 及 美尔森电气保护系统(上海)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Mersen France SB SAS

生产者地址: 15 Rue Vaucanson, F69720 Saint Bonnet de Mure, France

依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明

序号	产品名称	产品系列、型号、规格	依据的标准
1	熔断器式隔离器	(见附页)	GB/T14048.3-2017
2	熔断器式隔离器	(见附页)	GB/T14048.3-2017

序号	生产企业名称	生产企业地址
1	Nolam Tunisia	rue de Nabeul lot n° 4 zone industrielle de M' Ghira, Tunis, Tunisie
2	Nolam Tunisia	rue de Nabeul lot n° 4 zone industrielle de M' Ghira, Tunis, Tunisie

生产者联系信息

名称: Mersen France SB SAS
地址: 15 Rue Vaucanson, F69720 Saint Bonnet de Mure, France
联系人: Bruno Thomas
电话: 33 (0)4 72 22 69 57
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 美尔森电气保护系统(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区松江区书山路55弄6、7、8号
联系人: 茅柳能
电话: 13381970870
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000325

产品名称: 熔断器式隔离器

产品系列、型号、规格:

US27:Uimp: 8kV;Ui:800V;Ith:140A;Ue: AC800V(AC-20B)、DC660V(DC-20B);Ie:140A;Iq:100kA;使用类别:AC-20B, DC-20B;极数: 1P、1P+N、2P、3P、3P+N;适用频率: 50/60Hz;防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NC 或 1NO;Ith: 5A;AC-12: 220V/5A, DC-13: 120V/0.2A;型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Mersen France SB SAS
地址: 15 Rue Vaucanson, F69720 Saint Bonnet de Mure, France
联系人: Bruno Thomas
电话: 33 (0)4 72 22 69 57
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 美尔森电气保护系统(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区松江区书山路55弄6、7、8号
联系人: 茅柳熊
电话: 13381970870
电子邮箱: liuxtong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000325

产品名称: 熔断器式隔离器

产品系列、型号、规格:

US27:Uimp: 8kV;Ui:800V;Ith:140A;Ue: AC800V(AC-20B)、DC660V(DC-20B);Ie:140A;Iq:100kA;使用类别:AC-20B, DC-20B;极数:1P、1P+N、2P、3P、3P+N;适用频率: 50/60Hz;防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NC 或 1NO;Ith: 5A;AC-12: 220V/5A, DC-13: 120V/0.2A;型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Mersen France SB SAS
地址: 15 Rue Vaucanson, F69720 Saint Bonnet de Mure, France
联系人: Bruno Thomas
电话: 33 (0)4 72 22 69 57
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 美尔森电气保护系统(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区松江区书山路55弄6、7、8号
联系人: 茅柳熊
电话: 13381970870
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000325

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

CMS27 □ □ □

① ② ③ ④

①: Fuse diameter used 使用的熔体尺寸

②: Number of poles 极数 : 1P:1; 2P:2; 3P:3

③: N:Neutral;带中性极

Blank:without Neutral;不带中性极

④: I:Indicator ; 带指示灯

M: Microswitch; 带微动开关

MI: Microswitch and Indicator 带指示灯和微动开关

BLANK: without Microswitch and Indicator; 空白: 无指示灯和微动开关

生产者联系信息

名称: Mersen France SB SAS
地址: 15 Rue Vaucanson, F69720 Saint Bonnet de Mure, France
联系人: Bruno Thomas
电话: 33 (0)4 72 22 69 57
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 美尔森电气保护系统(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区松江区书山路55弄6、7、8号
联系人: 茅柳熊
电话: 13381970870
电子邮箱: liuxiong.mao@mersen.com
自我声明时间: 2020-08-12
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。